

デンカ株式会社青海工場で発生した火災について

市内で発生した火災について、次のとおり報告します。

1 火災の概要

- | | |
|----------|--|
| (1) 発生場所 | 糸魚川市大字青海
デンカ株式会社青海工場 砂乾燥貯蔵設備 |
| (2) 発生日 | 令和 8 年 9 月 9 日（水） |
| ア 出火時刻 | 午前10時30分頃 |
| イ 覚知時刻 | 午前10時55分 |
| ウ 鎮圧時刻 | 午前11時45分 |
| エ 鎮火時刻 | 午後 0 時22分 |
| (3) 出火原因 | ボルト切断の火花がベルトコンベヤー一部に落下したもの |
| (4) 焼損物件 | 砂乾燥貯蔵設備内のベルトコンベヤー |
| (5) 死傷者数 | 無し |
| (6) 消防活動 | 40mmホースにて放水及び冷却活動実施
消防本部（出動車両 9 台、活動人員26人）
消防団はデンカ正門前待機（延焼拡大の危険性がないため活動無し） |

2 今後の対応

- ・引き続きデンカ社への定期的な検査及び消防訓練による指導
- ・デンカ社への事故防止及び防火体制の再確認と再発防止を指導